



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.УС.ПР019/2.Н.00410  
(номер сертификата соответствия)

009857  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Ви Ар Саплай Девелопмент». Адрес: 107023, РФ, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 4.  
(наименование и местонахождение заявителя) ОГРН: 1077762626864. Телефон: (495) 797-88-58. Факс: (495) 797-88-59.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма «The Tarco Group». Адрес: 29797, Beck Road Wixom, MI 48393, Соединенные Штаты Америки. Телефон: 800 521 84 86. Факс: 800 521 84 86.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011 г., 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499) 730-69-81, факс (495) 641-51-90. ОГРН: 1107746088548.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Декоративные элементы из поливинилхлорида для фасада т.м. «Mid-America» панели типа: Standart Open Louver Shutter, Custom Open Louver Shutter, Standart Raised Panel Shutter, Custom Raised Panel Shutter, Shutter Tops, Standart Board-N-Batten Shutters, Custom Board-N-Batten Shutters, и аксессуары для сайдинга:  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) наличники, пилястры, карнизы, ставни, монтажные блоки, вентиляционные отдушины, толщиной от 3 до 5 мм, плотностью 0,91 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) 57 7227

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Класс пожарной опасности строительного материала КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк № 001206). код ТН ВЭД России 3925 90 800 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0140/03-2013 от 15.03.2013 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС US.ОЛ101.ОС02.СМК.00369 от 16.01.2013 г. по 16.01.2016 г., выданный ОС "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС02.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 29.03.2013 по 28.03.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Л.В. Козийчук





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.УС.ПРО19/2.Н.00410  
(номер сертификата соответствия)

001206  
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Л.В. Козийчук