

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-US.ПБ37.В.01056
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373404
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «Exteria Building Products, LLC». Адрес: 1111 Northwest 165th st. Miami, Florida 33169., Соединенные Штаты Америки. Телефон 305-620-6200, факс 305-620-5760.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Exteria Building Products, LLC». Адрес: 1111 Northwest 165th st. Miami, Florida 33169., Соединенные Штаты Америки. Телефон 305-620-6200, факс 305-620-5760.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели фасадные торговой марки Nailite (Exteria ВР) с аксессуарами, толщина 3,0÷4,0 мм. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3925 90 800 0

(Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 2563/РС от 10.04.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия № C-US.ПБ37.В.00159 от 12.04.2010 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2013 по 18.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов