



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.577.П.064719.09.09 от 24.09.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Панели облицовочные (сайдинг) из полипропилена марки "NAILITE".

изготовленная в соответствии
**Декларация о соответствии
Сертификат качества.**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.6.1.2523-09.

Организация-изготовитель

"Exteria Building Products"

США

("Экстерия Билдинг Продукт") Адрес: 1111 NW 165 TH STREET MIAMI, FLORIDA 33169-5819, USA, (1111 НВ 165 ТХ СТРИТ МАЙАМИ, ФЛОРИДА 33169-5819)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Exteria Building Products"

США

("Экстерия Билдинг Продукт") Адрес: 1111 NW 165 TH STREET MIAMI, FLORIDA 33169-5819, USA, (1111 НВ 165 ТХ СТРИТ МАЙАМИ, ФЛОРИДА 33169-5819)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 909-006611 ДА от 21.09.2009 г. ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при ИЦЗД РАМН, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140.; Экспертное заключение № 67081- от 24.09.2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

№ 2513702

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл
Токсичность %
Формальдегид мг/м³
Фенол мг/м³
Ацетальдегид мг/м³
Этилацетат мг/м³
Ацетон мг/м³
Спирт метиловый мг/м³
Спирт бутиловый мг/м³

2
80-120
0,01
0,003
0,01
0,1
0,35
0,5
0,1

Область применения:
для внешней отделки жилых и общественных зданий и сооружений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

24.09.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

