



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.US.ПР019/2.Н.00409
(номер сертификата соответствия)

009850
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Ви Ар Саплай Девелопмент». Адрес: 107023, РФ, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 4.
(наименование и местонахождение заявителя) ОГРН: 1077762626864. Телефон: (495) 797-88-58. Факс: (495) 797-88-59.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «The Tarco Group». Адрес: 29797, Beck Road Wixom, MI 48393, Соединенные Штаты Америки. Телефон: 800 521 84 86. Факс: 800 521 84 86.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011г., 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499) 730-69-81, факс (495) 641-51-90. ОГРН: 1107746088548.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Самозатухающие фасадные отделочные стеновые панели из поливинилхлорида (содержание антипирена - 20%) т.м. «Foundry» типа Foundry Siding, толщиной от 1,5 до 3 мм, плотностью от 1,35 до 1,43 г/см³, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

код ОК 005 (ОКП)
57 7227

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Группа горючести Г1 – слабогорючие.
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
3925 90 800 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0136/03-2013 от 14.03.2013г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС US.ОШ01.ОС02.СМК.00369 от 16.01.2013г. по 16.01.2016г., выданный ОС «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС02.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.03.2013 по 28.03.2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Л.В. Козийчук